DUYURU BİLGİLERİ

1	İşin adı	SU POMPASI MAL ALIM İŞİ
2	Duyuru yapılacak mı?	EVET
3	E-Fiyat teklifi alınarak mı alım yapılacak?	HAYIR
4	Doğrudan Temin Kapsamı	Parasal Limit Kapsamında
5	Doğrudan Temin Maddesi	22. Madde (d) bendi
6	Doğrudan temin türü	MAL ALIMI
7	Davet yapılacak mı?	HAYIR
8	Fiyat teklifin verilebileceği yer	ihalevesatinalma@cekmekoy.bel.tr
9	İdarenin iletişim bilgisi	2166000600 / 1341-1343 veya 1313
10	Fiyat teklifinin verilebileceği son tarih ve saat	**16/11/2026 GÜNÜ PAZARTESİ SAAT 12.00**
11	Alım tarihi / sözleşme tarihi (Başlangıç-Bitiş)	MALZEMELER SİPARİŞE MÜTEAKİP, İDARENİN BELİRLEYECEĞİ SÜRE İÇERİSİNDE VE EKSİKSİZ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
12	Bütçe Yılı	2026
13	Teknik özellik / kriter ilişkin doküman yüklenecek mi?	EVET
14	Sözleşme imzalanacak mı?	HAYIR
15	Tekliflerin Geçerli Olması için İstenecek Belgeler	-Teklif vermeye ilişkin yetkili olduğunu gösteren belgeler (İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, vekâleten katılması halinde vekâletname) -Birim Fiyat Cetveli (kaşeli imzalı olacaktır) -Teknik Şartname / Poz tarifleri (kaşeli imzalı olacaktır) -NOT: BELGELERİN SUNULMAMASI VEYA EKSİK SUNULMASI HALİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
16	Ödeme Yeri ve zamanı	-Çekmeköy Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü -İşin tamamlanması ve İdare tarafından kabulüne müteakip ödemeler 150 (Yüz Elli) gün içinde yapılacaktır.

T.C.

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü

Su Pompası Mal Alım İşi Teknik Şartnamesi

SU POMPASI MAL ALIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

2026

T.C.

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü

Su Pompası Mal Alım İşi Teknik Şartnamesi

MADDE 1 – İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu teknik şartnamenin konusu, Çekmeköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde ve ihtiyaçlarında kullanılmak üzere dalgıç pompalar ve pompa bağlantı ekipmanlarının satın alınmasıdır. Şartname; satın alınacak malzemelerin teknik özelliklerini, miktarlarını, teslimat ve muayene koşullarını kapsar.

MADDE 2 – ALIMI YAPILACAK MALZEMELER VE MİKTARLARI

Sıra No	Malzemenin adı	Miktar
1	Kırıcılı Dalgıç Pompa	10 adet
2	Sıfır Emiş Dalgıç Pompa	5 adet
3	Bez Hortum	15 adet
4	Kurtağzı Hortum Bağlantısı	30 adet

MADDE 3 – TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Kırıcılı Dalgıç Pompa (10 Adet)

3.1.1. Pompa, kirli su ve katı partikül içeren suların tahliyesinde kullanılmaya uygun, kırıcılı (öğütücülü) dalgıç tipte olacaktır.

3.1.2. Pompanın teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Teknik özellik	İstenen değer
Pompa tipi	Kırıcılı dalgıç pompa
Motor gücü	1 HP
Debi	20 m³/h
Basma yüksekliği	15 mSS
Anma akımı	5,5 A
Frekans	50 Hz
Çıkış bağlantı çapı	2 inç

3.1.3. Pompa, katı partikülleri parçalamaya yarayan kesici mekanizmaya sahip olacaktır.

3.1.4. Pompa, su altında çalışmaya uygun elektrik motoruna ve sızdırmazlık sistemine sahip olacaktır.

3.1.5. Pompa gövdesi ve mekanik aksamı, kullanım amacına uygun dayanıklılıkta ve korozyona karşı dirençli olacaktır.

3.1.6. Pompa, üreticinin belirttiği çalışma koşullarında güvenli çalışmaya uygun olacaktır.

3.1.7. Pompa ile birlikte elektrik bağlantı kablosu ve standart kullanım için gerekli üretici aksesuarları teslim edilecektir.

3.2. Sıfır Emiş Dalgıç Pompa (5 Adet)

3.2.1. Pompa, düz zemin üzerinde kalan suyun mümkün olan en düşük seviyeye kadar tahliyesinde kullanılmaya uygun, sıfır emiş özellikli dalgıç tipte olacaktır.

3.2.2. Pompanın teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Teknik özellik	İstenen değer
Pompa tipi	Sıfır emiş dalgıç pompa
Motor gücü	0,75 HP
Debi	10 m³/h
Basma yüksekliği	12 mSS
Anma akımı	3 A
Frekans	50 Hz
Çıkış bağlantı çapı	2 inç

3.2.3. Pompa, düşük su seviyelerinde tahliye yapmaya uygun taban ve emiş tasarımına sahip olacaktır.

3.2.4. Pompa, su altında çalışmaya uygun elektrik motoruna ve sızdırmazlık sistemine sahip olacaktır.

3.2.5. Pompa gövdesi ve mekanik aksamı, kullanım amacına uygun dayanıklılıkta ve korozyona karşı dirençli olacaktır.

3.2.6. Pompa, üreticinin belirttiği çalışma koşullarında güvenli çalışmaya uygun olacaktır.

3.2.7. Pompa ile birlikte elektrik bağlantı kablosu ve standart kullanım için gerekli üretici aksesuarları teslim edilecektir.

3.3. Bez Hortum (15 Adet)

3.3.1. Hortumlar, dalgıç pompalarla su tahliyesinde kullanılmaya uygun, bez takviyeli ve esnek yapıda olacaktır.

3.3.2. Hortumların nominal iç çapı 2 inç olacaktır.

3.3.3. Her bir hortumun uzunluğu 20 metre olacaktır.

3.3.4. Hortumlar, kullanım sırasında oluşabilecek çalışma basıncına dayanıklı olacak ve normal çalışma koşullarında sızıntı, yırtılma veya bağlantı noktalarında ayrılma yapmayacaktır.

3.3.5. Hortum malzemesi, taşınma, serilme ve toplanma sırasında kolay kullanım sağlayacak esneklikte olacaktır.

3.3.6. Hortum uçları, 2 inç kurtağzı bağlantı elemanlarıyla uyumlu olacak şekilde hazırlanmış veya uygun bağlantı elemanlarının montajına elverişli olacaktır.

3.4. Kurtağzı Hortum Bağlantısı (30 Adet)

3.4.1. Bağlantı elemanları, 2 inç çapındaki bez hortumların birbirine veya uygun pompa çıkış bağlantılarına bağlanmasında kullanılmaya uygun olacaktır.

3.4.2. Bağlantılar, kurtağzı tipi hızlı bağlantı sistemine uygun yapıda olacaktır.

3.4.3. Bağlantı elemanları, su tahliyesi sırasında oluşabilecek basınca ve mekanik zorlanmalara dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.

3.4.4. Bağlantılar, hortumlarla uyumlu şekilde monte edilebilecek ve bağlantı noktasında sızıntıyı önleyecek yapıda olacaktır.

3.4.5. Bağlantı elemanlarının ölçüleri, alınacak 2 inç bez hortumlarla ve kullanılacak pompaların çıkış bağlantılarıyla uyumlu olacaktır.

MADDE 4 – GENEL ŞARTLAR

4.1. Teslim edilecek bütün malzemeler yeni, kullanılmamış, ayıpsız ve çalışır durumda olacaktır.

4.2. Malzemeler, üretim ve malzeme hatalarına karşı uygun nitelikte olacaktır.

4.3. Elektrikli pompalar, yürürlükteki ilgili ürün güvenliği ve elektrik güvenliği mevzuatına uygun olacaktır.

4.4. Pompalara ait kullanım kılavuzları ve garanti belgeleri teslimat sırasında idareye verilecektir.

4.5. Ürünler, taşıma ve teslimat sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olarak teslim edilecektir.

4.6. Teknik şartnamede belirtilen özellikler asgari gereklilikler olup ürünlerin kullanım amacına uygunluğu esas alınacaktır. Teknik değerlendirmede belirtilen debi ve basma yüksekliği değerlerinin üretici teknik dokümanlarıyla doğrulanabilir olması gereklidir.

MADDE 5 – TESLİMAT ŞARTLARI

5.1. Malzemeler, Çekmeköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün bildireceği teslim yerine teslim edilecektir.

5.2. Nakliye, yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye ait olacaktır.

5.3. Malzemeler, idarenin belirleyeceği süre içerisinde ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

5.4. Teslimat sırasında malzemelerin miktarları ve teknik özellikleri kontrol edilecektir.

MADDE 6 – MUAYENE VE KABUL

6.1. Teslim edilen malzemeler, idare tarafından görevlendirilen personelce miktar ve teknik şartnameye uygunluk yönünden incelenecektir.

6.2. Eksik, hasarlı veya teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler, yüklenici tarafından herhangi bir ek bedel talep edilmeksizin uygun malzemelerle değiştirilecektir.

6.3. Gerekli görüldüğünde pompaların çalışır durumda olduğu kontrol edilecektir.

6.4. Muayene ve kabul işlemleri, ilgili mevzuat ve idarenin uyguladığı usuller çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

MADDE 7 – GARANTİ

7.1. Dalgıç pompalar, yürürlükteki mevzuata ve üreticinin garanti koşullarına uygun garanti kapsamında olacaktır.

7.2. Garanti süresi ve koşulları, teklif edilen ürünlerin garanti belgelerinde açıkça belirtilecektir.

7.3. Garanti kapsamındaki üretim ve malzeme hatalarından kaynaklanan arızalar, ilgili garanti hükümleri çerçevesinde giderilecektir.

MADDE 8 – DİĞER HUSUSLAR

8.1. Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

8.2. Teklif edilen ürünlerin teknik özellikleri, gerektiğinde üretici katalogları veya teknik dokümanları üzerinden doğrulanabilecektir.

8.3. Alım, bu teknik şartnamede belirtilen miktarlar ve özellikler esas alınarak gerçekleştirilecektir.

İdare: Çekmeköy Belediye Başkanlığı

İlgili Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü

İşin Adı: Su Pompası Alım İşi

Tarih: …… / …… / 2026

Hazırlayan: Emin ARIN

Unvanı: Koordinatör

İmza: .....

T.C.
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Müdürlüğü

İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	OKAS KODU	POZ NO	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı
1	43134100		Kırıcılı Dalgıç Pompa	Adet	10
2	43134100		Sıfır Emiş Dalgıç Pompa	Adet	5
3	39563510		Bez Hortum	Adet	15
4	44163230		Kurtağzı Hortum Bağlantısı	Adet	30

EK: TEKNİK ŞARTNAME (6 SAYFA)

Emin ARIN
Koordinatör

26DT2270635Doğrudan Temin Alım Kaydı

Doğrudan Temin Kapsamı	4734 Kapsamında
Doğrudan Temin Maddesi veya İstisna Alımın Dayanağı(Varsa)	22-d* (Parasal Limit Kapsamında)
Doğrudan Temin Türü	Mal
İşin Adı	SU POMPASI MAL ALIM İŞİ
Fiyat Teklifinin Verileceği Yer	ihalevesatinalma@cekmekoy.bel.tr
İdarenin İletişim Bilgisi	2166000600-1341-1343-1313
Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarih	16.11.2026 12:00
Alım Tarihi/Sözleşme Tarihi	
Toplam Alım Bedeli	
Bütçe Yılı	2026
Tıbbi Cihaz Alımı Mı?(Doğrudan Temin Türü Mal ise) (Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi)	Hayır

26DT2270635Alım Yapılan İstekli ve Kalem Bilgileri

İstekli	Sıra	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Menşei	Miktar	Birim	OKAS Bilgisi	Toplam Fiyat	Para Birimi
	1	Kırıcılı Dalgıç Pompa		10,00	adet	43134100 - Dalgıç pompalar	0,00	
	2	Sıfır Emiş Dalgıç Pompa		5,00	adet	43134100 - Dalgıç pompalar	0,00	
	3	Bez Hortum		15,00	adet	39563510 - Dokuma hortumlar	0,00	
	4	Kurtağzı Hortum Bağlantısı		30,00	adet	44163230 - Boru bağlantı elemanları	0,00	